



Poznámka :

**UPOZORNENIE :**  
 PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ŽIADAM, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE TRASY PODZ. VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOV. DOPRAVNÝMI PLOCHAMI, PRIPADNĚ ABY SA ZAISTIL U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ.

Osvetlovací stožiar v 6m  
 so svetidlom STRATOS N,55W, 6000lm, 24VDC  
 svetidlá osadené na stožiaroch vo v.6m

Socialna poisťovna

PRUDOVÁ SUSŤAVA : 1+PEN, str. 50Hz, 230V, TN-C  
 PRUDOVÁ SUSŤAVA : 12VDC, 24VDC

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke/základná ochrana/  
 podľa STN 532000-4-41/2007 - ochrana izolovaním živých častí a ochrana zábranou s krytmi  
 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche /ochrana pred dotýkom neživých častí  
 -samočinným odpojením od zdroja /sústavou TN-C a uzemnením,  
 Ochrana káblov : 1m na obidve strany

VPRACOVAL : Ing. Ridošová	PROJEKTANT : Ing. Ridošová	Dankaninová Drahoslava Petrovce n/Lab.84, 07101 Michalovce
INVESTOR : MESTSKÝ ÚRAD, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 TREBIŠOV		
STAVBA : OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV V MESTE TREBIŠOV	Formát : 2 x A4	
OBJEKT : SO 01-UJ. M.R. Štefánika-medzi budovou Socialnej poisťovne a vstupnou bránou do mests. parku	Dátum : 8/2018	
DIEĽ : ELI - Elektroinštalácia	Účel : Projekt	
OBSAH : SITUÁCIA	Mierka : 1:250	2