




DETAIL SPOJENIA ZÁKLADOVÉHO UZEMŇOVAČA SO SKUŠOB.SVORKOU



- Poznámky:
- Základový zemnič má byť obalený min.50mm vrstvou betónu vo všetkých smeroch
 - Všetky spoje uzemňovacej sústavy natrieť asfaltovým náterom
 - Obvodový zemnič má byť uložený v zemine v hĺbe min.50cm

-Celkový zemný odpor uzemnenia celej budovy Rz<5Ω

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII, ROZHODUJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVŇUJÚCE ZHOTOVENIE DIELA HLASÍŤ V ČASOVOM PREDSTIHU AUTOROMI NÁVRHU, PRÍPADNE DOZOROMI STAVBY. ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNAŤ S AUTOROM NÁVRHU VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY, AKO AJ ZMENU SKUTOČNOSTI PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE.					
PARÉ		AUTOR NÁVRHU	ING. JURAJ DANKO	GENERÁLNY PROJEKTANT ING. JURAJ DANKO BEREHOVSKÁ 2217/21 075 01 TREBIŠOV	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JÁN TITKO		
		PROJEKTANT, KRESLIL	ING. JÁN TITKO		
			TELEFÓN email	+421 918 188 196 projekciadanko@gmail.com	
STAVBA					
LETNÉ KÚPALISKO TREBIŠOV TOBOGAN					
OBJEKT					
MIESTO	AREÁL LETNÉHO KÚPALISKA TREBIŠOV		ČASŤ	STAVEBNÁ	
PARCELA	3822/2, k.ú. TREBIŠOV		DIEL	ASR	
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA TREBIŠOV		FORMÁT	4 x A4	
STUPEŇ	PROJEKT PRE SP		MIERKA	1 : 50	
			DÁTUM	11/2019	
VÝKRES	UZEMNENIE TOBOGANU			ČÍSLO VÝKRESU	51