

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Trebišov v zastúpení – PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO: 00 331 996
DIČ: 2020773590

Kontaktná osoba vo veciach zákazky:

Telefón: Ing. Jozef Ferjo
+421 917 112 771
E-mail: ferjo.jozef@trebisov.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Telefón: Ing. Valéria Maďarová
+421 907 611 528
E-mail: madarova.valeria@trebisov.sk

Predmet zákazky

Názov zákazky: **Rekonštrukcia MŠ 29. augusta, Trebišov**
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Verejnému obstarávateľovi boli dňa 27.01.2023 prostredníctvom informačného systému EVO doručené otázky týkajúce sa zákazky s názvom: **Rekonštrukcia MŠ 29. augusta, Trebišov.**

Otázka č. 1:

Podľa Prílohy č. 1 vysvetlenia zo dňa 27.01.2023 je podľa otázky č. 10 uvedené, že radiátory sú typu VK (ventil kompaktný). V doloženom novom VV sú armatúry k vyk. telesám (položka č. 56 a č. 57) je prevedenie prívod a spiatka. Žiadame verejného obstarávateľa opraviť VV a zameniť armatúry prívod a spiatka za prevedenie armatúr VK (ventil kompaktný).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v odpovedi na otázku č. 10 Vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 27.01.2023 uviedol nesprávnu informáciu o type radiátorov.

Správna odpoveď - vzhľadom na rozvody uvažujeme použiť **radiátory typu K** - táto zmena je premietnutá do nového výkazu výmer – aktualizácia č. 2

Otázka č. 2:

Podľa Prílohy č. 1 vysvetlenia zo dňa 27.01.2023 je podľa otázky č. 8 a) uvedené, že sa uvažuje s 30 ks potrubia plastliníkovej rúrky HERZ, hr. AL 0,5 mm, tyč 5m. Spolu je to 150 m. Podľa PD je len hlavný rozvod potrubia cca 130m vedený pod stropom plus je potrebné brať do úvahy 12 krát pripojenie vykurovacích telies stupačkou od stropu k telesu čo činí odhadom ďalších 72 m. Žiadame verejného obstarávateľa overiť celkové množstvo metrov navrhovaného plastliníkoveho potrubia, ktorého je podľa PD málo.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v odpovedi na otázky č. 6 a č. 8a) Vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 27.01.2023 uviedol nesprávnu informáciu o množstve.

Pri položke č. 51 výkazu výmer je **správne množstvo 42 ks** – táto zmena je premietnutá do nového výkazu výmer – aktualizácia č. 2.

Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ zosúladi výkaz výmer s projektovou dokumentáciou, výsledkom čoho je nový výkaz výmer – aktualizácia č. 2, ktorý tvorí prílohu č. 1 vysvetlenia súťažných podkladov č. 2.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o nacenenie predmetu zákazky na základe nového výkazu výmer – aktualizácia č. 2.

Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje uchádzačov, že zmenou niektorých položiek nového výkazu výmer – aktualizácia č. 2 došlo aj **k zmene predpokladanej hodnoty zákazky:**

Pôvodná hodnota: 152 283,57 € bez DPH

Nová hodnota: 152 415,09 € bez DPH.

V Trebišove 31.01.2023

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj

Ing. Valéria Maďarová
referent pre verejné obstarávanie

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Príloha:

1. Výkaz výmer – aktualizácia č. 2