

●  
● Podľa rozdeľovníka ●  
●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

OU-TV-OSZP-2024/004011-009

Ing. Pavol Kolesár/  
0961 715 766

29. 05. 2024

Vec

Stavba : „Trebišov – IBV Orišky, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, SO 01 – vodovod, SO 02 splašková kanalizácia“.

- oznámenie o začatí vodoprávneho konania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Listom zo dňa 21.02.2024, doručeným dňa 23.02.2024, bol Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy požiadaný spoločnosťou NUTUM s.r.o. Bratislava v zastúpení Ing.Iveta Sabaková, Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov, o vydanie vodoprávneho povolenia pre vodnú stavbu „Trebišov – IBV Orišky, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, SO 01 – vodovod, SO 02 splašková kanalizácia“, v rámci hlavnej stavby „Trebišov – IBV Orišky, Inžinierske siete a komunikácie“

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 ods.3 vodného zákona a v súlade s ustanovením § 73 ods.6 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Trebišov – IBV Orišky, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, SO 01 – vodovod, SO 02 - splašková kanalizácia“, účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Navrhovaná stavba je umiestnená na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 4956/1, 4956/210, 4956/2, a registra „E“ KN parc.č. 8640/1, 8656/1, SO 01- Vodovod, katastrálne územie Trebišov a registra „C“ KN parc.č. 4956/1, 4956/210, 4956/295, 4956/296, 4956/265, 4956/280, 4956/370, 4956/371, 4956/372, 4956/373, 4956/374, 4956/14, 4531/1, 4484, 4299, 4482/1, 4959/6, 4519/2, 3966/25, a registra „E“ KN

parc.č. 7777/4, 8640/1, 8656/1, 8642/2, 8648/43, 8646/1, 7780, 7781 SO-02 Splašková kanalizácia , katastrálne územie Trebišov.

Na predmetnú stavbu bolo pod č.j. 883/2023/52-Oka, zo dňa 26.07.2023 vydané územné rozhodnutie mestom Trebišov – stavebný úrad.

Projekt rieši rozšírenie vodovodu a kanalizácie v meste Trebišov pre lokalitu IBV Oriešky. Trasa potrubia sa navrhuje v nespevnenej krajnici cesty III/3710 a v trase navrhovanej komunikácie. Technické riešenie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd z nových lokalít zástavby IBV v meste Trebišov pozostáva z výstavby :

- Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete
- Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Zásobovanie pitnou vodou IBV sa navrhuje výstavbou potrubia rozvodnej vodovodnej siete. Technické riešenie pozostáva z výstavby vodovodného potrubia DN/OD 110 mm s napojením na jestvujúci vodovodný systém mesta , potrubie DN 225. Za bodom napojenia na jestvujúce potrubie bude osadená okrsková vodomerná šachta. Meranie od jednotlivých odberateľov bude vodomerom osadeným vo vodomernej šachte na každej vodovodnej prípojke. Celková dĺžka potrubia navrhovaného rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je : 2419,4 m, pozostáva z vetiev :

- Potrubie "1" HDPE DN/OD 110 dĺžky 1141,5 m
- Potrubie "1-1" HDPE DN/OD 110 dĺžky 279,5 m
- Potrubie "1-2" HDPE DN/OD 110 dĺžky 196,5 m
- Potrubie "1-2a" HDPE DN/OD 110 dĺžky 245,3 m
- Potrubie "1-3" HDPE DN/OD 110 dĺžky 129,4 m
- Potrubie "1-4" HDPE DN/OD 110 dĺžky 117,7 m
- Potrubie "1-5" HDPE DN/OD 110 dĺžky 117,7 m
- Potrubie "1-6" HDPE DN/OD 110 dĺžky 191,8 m

Objekty na trase :

- napojenie na jestvujúce potrubie – 1 ks
- vodomerná šachta – 1 ks
- hydrant – 15 ks
- vzdušník – 4 ks
- sekčný uzáver – 22 ks
- križovanie s plynovodom 1 ks
- križovanie s podzemnými a nadzemnými vedeniami
- drobné objekty na potrubí

Odkanalizovanie IBV sa navrhuje výstavbou stôk delenej kanalizácie. Splaškové odpadové vody budú odtekať do jestvujúcej splaškovej kanalizácie pomocou prečerpávacej stanice. Navrhuje sa prečerpávacia stanica ako podzemný objekt v tvare kruhu o priemere 2200 mm. Meranie čerpaného množstva vody sa navrhuje za PČS prietokomerom DN 80.

Navrhovaný je kombinovaný prietok splaškových odpadových vôd. Odpadové vody odtekajú od producentov gravitačným prietokom cez stoky stokovej siete do prečerpávacej stanice. Z PČS sú odpadové vody prečerpávané cez výtlačné potrubie k bodu napojenia na jestvujúcu kanalizáciu, stoku DN 600. Stoková sieť je situovaná v rámci IBV po navrhovaných komunikáciách tak, aby zabezpečovala napojenie všetkých bytových domov cez čo najkratšie kanalizačné prípojky. Trasa výtlačného potrubia je vedená vo verejnom priestranstve v nespevnenej krajnici cesty III/3710 ul.Sadovská a ul.Varichovská.

Splašková kanalizácia pozostáva z :

- Výstavba stôk splaškovej kanalizácie DN/OD 315 mm z PCV rúr s beztlakovým prietokom
- Výstavba výtlačného potrubia DN/OD 90 mm z HDPE rúr s tlakovým prietokom odpadových vôd
- Výstavba prečerpávacej stanice odpadových vôd ( PČS)

Celková dĺžka navrhovaného kanalizačného potrubia je 3414,0 m a pozostáva zo stôk :

- Stoka A PVC DN/OD 315 485,0 m
- Stoka A1 PVC DN/OD 315 119,0 m
- Stoka A2 PVC DN/OD 315 91,0 m
- Stoka A2-1 PVC DN/OD 315 75,0 m
- Stoka A3 PVC DN/OD 315 118,0 m

Stoka A3-1 PVC DN/OD 315 43,0 m  
Stoka A3-2 PVC DN/OD 315 43,0 m  
Stoka A4 PVC DN/OD 315 43,0 m  
Stoka B PVC DN/OD 315 570,0 m  
Stoka B1 PVC DN/OD 315 130,0 m  
Stoka B2 PVC DN/OD 315 90,0 m  
Stoka B2-1 PVC DN/OD 315 75,0 m  
Stoka B3 PVC DN/OD 315 55,0 m  
Stoka B4 PVC DN/OD 315 43,0 m  
Stoka B5 PVC DN/OD 315 43,0 m  
Výtlak OV HDPE DN/OD 90 1391,0 m

Objekty na trase :

- Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu – 1 ks
- Prečerpávacía stanica OV – 1 ks
- Vstupné šachty – 61 ks
- Spádiskové šachty – 3 ks
- Vzdušník – 3 ks
- Preplachovacia súprava – 3 ks
- Merný objekt – 1 ks
- Križovanie cesty – podchod pretláčaním – 3 ks
- Križovanie odvodňovacieho kanála – podchod pretláčaním – 1 ks
- Križovanie vodného toku – podchod pod potokom – 1 ks
- Križovanie s podzemnými vedeniami

Napojenie na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu bude zrealizované do jestvujúcej vstupnej šachty

Na prejednanie žiadosti a doložených dokladov nariaďuje orgán štátnej vodnej správy ústne pojednávanie na deň :

18.07. ( štvrtok) 2024 o 09,00 hod

so zrazom pozvaných na Okresnom úrade Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, .1.poschodie, č.d.76 ( malá zasadačka)

Účastníci konania si môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania , ktorý sa dal zastupovať

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika č.804/1, Trebišov (3. poschodie č. dverí 39).

Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 zák č.71/ 1967 Zb. správneho zákona najneskoršie na ústnom konaní.

Vlastníci pozemkov na ktorých bude umiestnená stavba a vlastníci susedných pozemkov a stavieb, budú upovedomení o začatí vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa mesta Trebišov
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
3. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. OU-TV-OSZP-2024/004011-009 zo dňa 29.05.2024 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo OU-TV-OSZP-2024/002754-004 zo dňa 22.02.2024. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov :

1. Okresný úrad Trebišov, Nám.mieru 804/1, 075 01 Trebišov

OSŽP - úsek OH, OP

OPLH

Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

OCD a PK

Ing. Stanislav Bogdányi  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2024/004011-009

Ing. Iveta Sabaková, Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov 1

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov 1

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov 1

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov 1

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, M. R. Štefánika, 075 01 Trebišov 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1

ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever

E-MAX INTERNET & IT s.r.o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov 1

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1

Transpetrol a.s., Šumavská, 821 08 Bratislava-Ružinov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov 1